



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Томск, пр. Мира, 26 тел. 8 (3822) 416-583

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Первомайскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленинская, 106а,

тел. 8(38245)2-23-66

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 7/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению –
«Комсомольскому детскому саду общеразвивающего вида» Первомайского района Томской
области

(далее – МБДОУ «Комсомольский детский сад» Первомайского района Томской области)

Во исполнение распоряжения Врио начальника ОНДиПР по Первомайскому району –
главного государственного инспектора Первомайского района по пожарному надзору № 7 от
«10» марта 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период с 16 ч. 20 мин. 17 марта 2020г. по 11 ч. 00 мин. 20 марта 2020г.
проведена проверка Врио главного государственного инспектора Первомайского района
Томской области по пожарному надзору майором внутренней службы Ворониным Алексеем
Сергеевичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

помещений МБДОУ «Комсомольский детский сад» Первомайского района Томской области
Томская область, Первомайский район, село Комсомольск, улица Первомайская, д. 11а
совместно с Волосач Натальей Ивановной – заведующей МБДОУ – Комсомольский детский сад»
Первомайского района Томской области.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которых нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 (далее -	20.08.2020г.	

		ППР в РФ)		
2.	В помещении венткамеры хранится оборудование и предметы для избирательного участка	п.23 ППР в РФ	20.08.2020г.	
3.	В складском помещении эксплуатируется светильник без плафона (рассеивателя) предусмотренной конструкцией	п.п. «в» п. 42 ППР в РФ	20.08.2020г.	
4.	На выходе из музыкального зала отсутствует знак пожарной безопасности «Эвакуационный выход»	п. 33 ППР в РФ	20.08.2020г.	
5.	Минимальный расход воды на пожаротушение в системе внутреннего противопожарного водопровода менее 2,5 л/с	п. 55 ППР в РФ, п. 3.6, таблица № 5 СНиП II-Г-1-70, п. 6.1*, таблица № 1* СНиП 2.04.01-85	20.08.2020г.	
6.	Пожарный кран не оборудован пожарным шкафом	п. 57 ППР в РФ	20.08.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Врио главного государственного инспектора
Первомайского района Томской области
по пожарному надзору Воронин А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

" 20 " марта 2020 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

Волосач Н.И. – заведующая МБДОУ - Комсомольский
детский сад Первомайского района Томской области

(должность, фамилия, инициалы)

"20" марта 2020 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575909

Владелец Кононова Елена Леонидовна

Действителен с 08.10.2021 по 08.10.2022